

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное Управление МЧС России по Иркутской области
 г. Иркутск ул. Красноармейская 15 т. 8 (395-2) 39-9999,
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 по Нижнеудинскому району
 г. Нижнеудинск ул. Гоголя 44, т. 7-08-47, эл. адрес: ond-16@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 106/1-1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному учреждению основной общеобразовательная школа № 2 г. Алзамай
 в лице И.о. Соболевой Н.Н.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

06 и 08 августа 2013 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору государственным

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, службы Ворониным Иваном Васильевичем, зданий и помещений Муниципального казенного учреждения основная общеобразовательная школа № 2 г. Алзамай расположенных по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. 1 –я Линейная 6

совместно с и.о. директора МКУ ООШ № 2 г. Алзамай Соболевой Ниной Никифоровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования ПБ	Отметка (подпись) о выполнении
106/1-1	не произведена огнезащитная обработка деревянных чердачных помещений	п. 21 (ППР в РФ № 390)	01.08.2014 г.	
106/1-2	двери в лестничных клетках, тамбурах и холлах не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах	п. 6.18* (СНиП 21-01-97*)	01.08.2014 г.	
106/1-3	в помещениях школы эксплуатируются светильники открытого и не защищенного исполнения	п. 2.3.5 (ППБ 101-89)	01.08.2014 г.	
106/1-4	пути эвакуации отделаны горючим материалом	п. 2.1.21 «б» (ППБ 101-89)	01.08.2014 г.	
106/1-5	ширина эвакуационного выхода из помещения лаборантской физики и технического помещения в свету менее 0,8 м.	(п. 6.16 СНиП 21-01-97*; статья 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.08.2014 г.	

		пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.2.5)		
106/1-6	высота эвакуационного выхода из технического помещения в свету менее 1,9 м.	(п. 6.16 СНиП 21-01-97*; статья 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.2.5)	01.08.2014 г.	
106/1-7	ширина пути эвакуации, проёма не соответствует геометрии пути эвакуации (лестница первого этажа), не позволяет беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком	п. 6.16 (СНиП 21-01-97*)	01.08.2014 г.	
106/1-8	ширина горизонтальных участков путей эвакуации не соответствует требованиям СНиП	п. 6.16 (СНиП 21-01-97)	01.08.2014 г.	
106/1-9	отсутствует второй эвакуационный выход из спортивного зала (аварийный выход не соответствует)	п.п. 6.19, 6.12 (СНиП 21-01-97*)	01.08.2014 г.	
106/1-10	площадка и ступени лестницы 3-го типа выполнены из горючего материала (деревянных досок)	п. 6.30 (СНиП 21-01-97*)	01.08.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в 3-м квартале 2014 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Нижнеудинского района по пожарному надзору
Воронин И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«08» августа 2013 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МКУ ООШ № 2 г. Алзамай Соболева Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«08» августа 2013 г.

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору